

caltaqua

Acque di Caltanissetta S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele, 61
93100 Caltanissetta
Tel (+39) 0934 - 23477 / Fax (+39) 0934 - 584700

Caltanissetta, 13/12/2019

AI **Sig. Sindaco del Comune di Gela**
sindaco@pec.comune.gela.cl.it

Sig. Sindaco del Comune di Mazzarino
protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it

Sig. Sindaco del Comune di Riesi
protocollo@pec.comune.riesi.cl.it

e.p.c. **A.T.O. Idrico CL6**
info@pec.atoidrico.caltanissetta.it
Prefettura di Caltanissetta
protocollo.prefcl@pec.interno.it
Direttore SIAN ASP2
sian@pec.asp.cl.it

Oggetto: interruzione esercizio acquedotto Ancipa per improvvisa rottura della tubazione.

Facendo seguito alla nota di Siciliacque pervenuta in data 13/12/2019 con nostro prot. n. 16382/I, si comunica che alle ore 20.30 del giorno 12/12/2019, si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa Basso nei comuni in indirizzo.

Ne consegue che a far data del 12/12/2019 dalle ore 20.30, nel comune di Gela, viene interrotta la distribuzione nelle zone servite dal serbatoio denominato Capo Soprano; restano invariate le distribuzioni in itinere. Nel comune di Mazzarino, la distribuzione resterà invariata per la giornata odierna. Nel comune di Riesi, la distribuzione non avverrà nella fascia esterna denominata Ancipa.

Eventuali informazioni, verranno tempestivamente comunicate dalla Scrivente Società.
Si allega nota Siciliacque.

Distinti saluti

Il Responsabile Gestione Reti Idriche

Geom. Giuseppe Virgolini





Prot DO
A mezzo PEC

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquaenna S.c.p.A

Ad Acque di Caltanissetta

A Girgenti Acque

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Ancipa per improvvisa rottura della tubazione ore 20:30 del 12/12/19.

Con la presente si comunica che alle ore 20:30 circa del 12/12/19 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa Basso a causa dell'improvvisa rottura dell'acquedotto. Il guasto ha causato anche il fermo degli acquedotti collegati Blufi e Gela-Licata.

Ancora non siamo riusciti a determinare la posizione del guasto ma abbiamo già allertato l'impresa di pronto intervento che sta predisponendo quanto necessario per potere iniziare le lavorazioni alle prime luci di domani mattina.

Purtroppo il guasto segue di poche ore il ripristino dell'erogazione dopo la sospensione che era stata determinata dagli interventi manutentivi dei giorni 10 e 11 dicembre.

Domani mattina, verificata la causa del guasto e valutato il tempo necessario per la sua riparazione, sarà comunicato il programma per il ripristino dell'erogazione.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Lirruano)
Massimo Lirruano

PROTOCOLLO: 000016392/1 DEL 13/12/2019 - 09:07 A00 FULL A00 FULL



Data: 12 dicembre 2019, 22:21:30
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: protocollo.prefen@pec.interno.it
protocollo.prefcl@pec.interno.it
info@pec.caltaqua.it
acquaenna@pec.acquaenna.it
gestionecommissariale.sii.atiag9@pec.girgentiacque.com
CC: burruano@siciliacquespa.it
Oggetto: Interruzione acquedotto Ancipa ore 20:30 del 12/12/19
Allegato: Int ANC basso 12-12-19.pdf (452.9 KB)

In allegato nota in oggetto.