

Prot. DO
A mezzo pec

MPGERE 2-4
REV 1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA
000210338
ProtocolloUscita
DO R:
N Prot. 0007217/20
Del 09/10/2020

Alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

Ai Comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campobello di Licata, Campofranco, Canicattì, Casteltermini, Delia, Licata, Milena, Montedoro, Mussomeli, Ravanusa, Serradifalco, San Cataldo, Sommatino, Sutera

**Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.
A Girgenti Acque S.p.A.**

**Al Consorzio Bonifica 3 Agrigento
Al Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**

Al CEFPAS di Caltanissetta

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Fanaco.

Con la presente si comunica che alle ore 15:00 circa del 09/10/20 abbiamo dovuto interrompere l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della tubazione principale in corrispondenza della c.da Chiarchiara in territorio di Acquaviva Platani.

Considerata la quantità di acqua che fuoriesce dal terreno, i lavori consisteranno verosimilmente nel rifacimento completo di un giunto di saldatura DN900 o nella sostituzione di un intero tubo, per cui non potranno concludersi prima delle ore 16:00 del 10/10/20.

Contemporaneamente, approfittando del fuori servizio dell'acquedotto, saranno eseguiti altri due interventi di manutenzione consistenti nel rifacimento di un manufatto di sfiato di fronte l'ex stabilimento Montedison a Campofranco e nella riparazione della bretella del Passo Funnuto in c.da Ruggiola in territorio di Comitini.

Ciò detto, prevediamo di potere ripristinare le forniture secondo quanto indicato:

- comuni di Casteltermini, Acquaviva P., Campofranco e Sutera: entro le ore 07:00 del 11/10/20;
- comune di Mussomeli, Consorzi di Bonifica 3 e 4 (Bosco Germano Mussomeli): entro le ore 14:00 del 11/10/20;
- comuni di Bompensiere e Milena: entro le ore 08:00 del 11/10/20;
- comune di Montedoro : entro le ore 09:00 del 11/10/20;
- comune di Serradifalco: entro le ore 15:00 del 11/10/20;
- consegna Girgenti Acque (Passo Funnuto): entro le ore 18:00 del 11/10/20;

- o comuni di Canicattì: entro le ore 16:00 del 11/10/20;
- o comuni di Campobello di Licata e Ravanusa: entro le ore 19:00 del 11/10/20;
- o comuni di Delia e Sommatino: entro le ore 23:00 del 11/10/20;
- o comune di San Cataldo e CEFPAS: entro le ore 20:00 del 11/10/20.
- o Consorzio di Bonifica 4 (Sartania e Vassallaggi): entro le ore 20:00 del 11/10/20.
- o comune di Licata (serbatoio Sant'Angelo): entro le ore 16:00 del 11/10/20.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)
