

PROT DO

A Mezzo PEC

SICILIACQUE SPA
000210546
ProtocolloUscita
DO R:
N Prot. 0007319/20
Del 13/10/2020

All'ATI di Caltanissetta

Ad Acque di Caltanissetta

A Girgenti Acque Spa

Ai Comuni di Barrafranca, Butera, Gela,
Mazzerino, Pietraperzia, Riesi

All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Blufi.

Con la presente si comunica che alle ore 11:00 del 13/10/20 si è interrotta l'erogazione ai comuni in indirizzo (eccetto che il comune di Gela) per la rottura improvvisa dell'adduttore principale dell'acquedotto Blufi in c.da Mercato Bianco in territorio di Barrafranca.

Si prevede di ripristinare le normali forniture come di seguito indicato:


- comuni di Barrafranca, Mazzerino, e Riesi: entro le ore 12:00 del 15/10/2020;
- utenze ASI di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa: entro le ore 20:00 del 15/10/20.

Per quanto riguarda il comune di Gela si comunica che ci sarà esclusivamente una riduzione di 10 l/s nell'alimentazione dei serbatoi Capo Soprano/Montelungo dalle ore 16:00 del 13 alle ore 15:00 del 16, mentre rimarrà regolare quella al serbatoio Spinasantà.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Barruano)



Data: 13 ottobre 2020, 15:16:17
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it
girgentiacque@pec.girgentiacque.com
info@pec.atoidrico.caltanissetta.it
comune.barrafranca@pec.aruba.it
protocollo@pec.comunedibutera.org
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it
protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it
protocollo@pec.comune.riesi.cl.it
pietraperzia.protocollo@pec.it
CC: ranno@siciliacquespa.it
alesso@siciliacquespa.it
argento@siciliacquespa.it
russo@siciliacquespa.it
messineo@siciliacquespa.it
elupo@siciliacquespa.it
monastero@siciliacquespa.it
viola@siciliacquespa.it
Oggetto: 0007319/20: INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTO BLUFI
Allegato: 210546.PDF (920.0 KB)

INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTO BLUFI