

PROT DO

A Mezzo PEC

SICILIACQUE SPA
000214926
ProtocolloUscita
DO R:
N Prot. 0009389/20
Del 30/12/2020

Ad Acque di Caltanissetta

Al Comune di Caltanissetta

OGGETTO: interruzione fornitura idrica comune di Caltanissetta.

Con la presente si comunica che alle ore 17:00 del 29/12/20 abbiamo dovuto interrompere l'esercizio dell'acquedotto Blufi/Ancipa, a causa della rottura della tubazione lungo la SP 202 in località Santa Barbara, con conseguente interruzione dell'alimentazione al capoluogo.

Alle ore 20:25 sono stati ultimati i lavori di riparazione ed è iniziato il lavaggio delle tubazioni.

Si prevede di ripristinare le normali forniture entro le ore 13:00 di oggi.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burrucano)



Data: 30 dicembre 2020, 08:08:14
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it
protocollo@comune.caltanissetta.it
CC: burruano@siciliacquespa.it
Oggetto: 0009389/20: INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA COMUNE DI CALTANISSETTA.
Allegato: 214926.PDF (896.0 KB)

INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA COMUNE DI CALTANISSETTA.