



MP GERE 2-4
REV 1 del 26-05-14

Prot GERE

A mezzo fax

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0001264/15
Del 23/02/2015

Al Comune di Santa Caterina
Villerosa
Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.

OGGETTO: interruzione fornitura idrica comune di Santa Caterina Villerosa

Con la presente si comunica che alle ore 13:00 del 23/02/15 si è improvvisamente interrotta la fornitura al comune di Santa Caterina Villerosa a causa della rottura della condotta nei pressi della zona industriale. A causa delle pessime condizioni meteorologiche i lavori si potranno concludere non prima delle ore 14:00 del 24/02/15 consentendo la ripresa dell'erogazione dopo poche ore.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burruano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000001657/I DEL 24/02/2015 - 08:37 A00 FULL