

Prot DO
A mezzo PEC

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna
Ad Acque di Caltanissetta
Ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Ai Comuni di Caltanissetta, Barrafranca, Butera

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0006627-GEN/2021

BARCODE: -001.0354273- 08-09-2021 - 10:24:23

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Olivo

Con la presente si comunica che alle ore 22:00 del 07/09/2021 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Olivo a causa di una grossa perdita verificatasi sull'adduttore principale in Contrada Torre nel territorio comunale di Enna (EN).

Di conseguenza si è ridotta la portata in arrivo dal sistema Ancipa al nodo idraulico di Cozzo della Guardia.

Pertanto, a partire dalle ore 23:00 del 07/09/2021, sono state sospese le forniture idriche al comune di Barrafranca (EN) e alle utenze lungo la linea Gela-Licata.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta la fornitura al serbatoio di San Giuliano è stata ridotta a 40 l/s.

Si prevede di ripristinare le normali forniture come di seguito indicato:

- comune di Caltanissetta : entro le ore 14:00 del 09/09/2021
- comune di Barrafranca: entro le ore 09:00 del 09/09/21;
- utenze ASI di Butera, Tenutella, Desusino, Manfria, Falconara e Serenusa: entro le ore 15:00 del 09/09/21.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)

