

Prot. DO
A mezzo pec

MPGERE 2-4
REV 1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0007379-GEN/2021

BARCODE: -001.0359901- 08-10-2021 - 09:42:19

Alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

**Ai Comuni di: Campobello di Licata, Canicattì, Delia,
Ravanusa, Sommatino**

**Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.
A AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini**

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Fanaco_Madonie Ovest II° tratto.

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 07:10 del 08/10/21 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della tubazione avvenuta in c.da Graziani in territorio di Canicattì (AG), con conseguente interruzione della fornitura ai comuni in indirizzo.

I lavori avranno una durata di 12 ore circa e considerando i tempi necessari al riempimento e sanificazione della condotta prevediamo di potere ripristinare le forniture secondo quanto indicato:

- o comune di Canicattì: entro le ore 05:00 del 09/10/21;
- o comune di Delia: entro le ore 24:00 del 08/10/21;
- o comune di Sommatino: entro le ore 10:00 del 09/10/21
- o comune di Campobello di Licata e Ravanusa: entro le ore 10:00 del 09/10/21.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)
