

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0003236-GEN/2022

BARCODE: -001.0903395- 05-05-2022 - 13:03:58

A Caltaqua S.p.A.

Ai comuni di **Caltanissetta, Castellana Sicula
Resuttano, Villedolmo**

OGGETTO: interruzione parziale acquedotto Madonie Est

Con la presente si comunica che alle ore 11:00 circa del 05/05/22 si è interrotto l'approvvigionamento del sistema Madonie Est dal Gruppo Sorgenti Cella, per l'improvvisa rottura della tubazione. Ciò ha determinato la riduzione della disponibilità idrica in testa all'acquedotto, con conseguente sospensione della fornitura ai comuni ed enti in indirizzo.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, rimarrà attiva la fornitura dal sistema Ancipa-Blufi per complessivi 50 l/s.

Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede di ripristinare la regolare erogazione secondo il programma di seguito indicato:

- comune di Castella Sicula: entro le ore 12:00 del 06/05/22;
- comune di Villedolmo: entro le ore 12:00 del 06/05/22;
- comune di Resuttano: entro le ore 12:00 del 06/05/22;
- comune di Caltanissetta (serb. San Giuliano): entro le ore 12:00 del 06/05/22;

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burruano)

