

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0003341-GEN/2022

BARCODE: -001.0904041- 10-05-2022 - 11:14:14

Al comune di **Caltanissetta**

Al comune di **San Cataldo**

Al CEFPAS di **Caltanissetta**

Al **Consorzio di Bonifica 4**

A **Caltaqua S.p.A.**

OGGETTO: interruzione fornitura idrica

Con la presente si comunica che alle ore 08:00 circa del 10/05/22 siamo stati costretti ad interrompere l'esercizio della bretella Ancipa-Blufi, in località Capodarso, a causa dell'improvvisa rottura della condotta, con conseguente sospensione della fornitura ai comuni ed enti in indirizzo.

Sono stati già intrapresi i lavori di riparazione e si prevede la loro ultimazione entro la mattina del 11/05.

Per quanto riguarda l'alimentazione del serbatoio San Giuliano di Caltanissetta continuerà ad essere regolare il servizio dall'acquedotto Madonie Est, con una portata di circa 75 l/s.

Le forniture saranno ripristinate come di seguito indicato:

- Caltanissetta (San Giuliano): entro le ore 16:00 del 11/05/22
- CEFPAS: entro le ore 16:00 del 11/05/22
- San Cataldo: entro le ore 17:00 del 11/05/22
- Consorzio di Bonifica 4: entro le ore 17:00 del 11/05/22

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burrano)

