

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata



Ad Acque di Caltanissetta  
Ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini

Ai Comuni di Mazzarino, Riesi

Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)  
All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Blufi

Con la presente si comunica che alle ore 10:00 circa del 01/03/23 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Blufi a causa dell'improvvisa rottura della tubazione in c.da Pozzillo in territorio di Butera, provocando la sospensione delle forniture ai comuni ed enti in indirizzo.

I lavori saranno intrapresi a breve e si prevede di potere ripristinare le forniture nei tempi di seguito indicati:

- comuni di Riesi, Mazzarino, CB6 EN: entro le ore 14:00 del 02/03/23;
- Utenze di rete esterna acquedotto Gela-Licata (Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, Serenusa) e Z.I. di Butera: entro le 24:00 del 02/03/23.

**Siciliacque S.p.A.**

Il Direttore Operativo  
(Ing. Massimo Burruano)

