

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

<b>SICILIACQUE SPA</b>
Prot. Uscita
<b>001-0002226-GEN/2023</b>

BARCODE: -001.0976136- 24-03-2023 - 08:23:12

Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)

Al CEFPAS di Caltanissetta

All'IRSAP di Caltanissetta

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Blufi-Madonie Ovest

Con la presente si comunica che alle ore 22:00 circa del 23/03/23 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Olivo (bretella Ancipa-Blufi) con conseguente interruzione dell'acquedotto Madonie Ovest a causa dell'improvvisa rottura della condotta in località Borgo Cascino in territorio di Enna.

Ciò ha provocato l'interruzione della fornitura ai comuni ed enti in indirizzo e per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, la riduzione della fornitura (rimane attiva esclusivamente la portata proveniente dall'acquedotto Madonie Est al serbatoio San Giuliano).

Le forniture saranno ripristinate come di seguito indicato:

- comune di Caltanissetta (Santa Barbara, Trabonella): entro le ore 12:00 del 25/03/23;
- comune di Caltanissetta (Serbatoio di San Giuliano, ripristino piena portata): entro le ore 12:30 del 25/03/23;
- Cefpas di Caltanissetta: entro le 14:00 del 25/03/23;
- comune di San Cataldo: entro le ore 16:00 del 25/03/23;
- IRSAP di Caltanissetta: entro le 16:30 del 25/03/23
- CB4 Caltanissetta: entro le ore 17:00 del 25/03/23.

Distinti saluti.

**Siciliacque S.p.A.**  
Il Direttore Operativo  
(Ing. Massimo Burrano)  
