



Prot GERE  
A mezzo fax

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0003765/15  
Del 21/05/2015

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquaenna S.c.p.A

Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni dell'Ancipa Basso: Aidone, Calascibetta, Enna,  
Leonforte, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera  
Caropepe, Villarosa.

Ai Comuni del Madonie Ovest: Caltanissetta, San Cataldo,  
Serradifalco

All'A.S.I. di Dittaino (EN)  
Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)  
Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)  
Alla Emedocle s.c.a.r.l.

**OGGETTO:** interruzione esercizio acquedotto Ancipa.

Con la presente si comunica che alle ore 19:00 circa del 20/05/15 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa dell'improvvisa rottura della tubazione principale verificatasi in contrada Sparacollo nel territorio del comune di Troina (EN) con la conseguente interruzione della fornitura a tutti i comuni in indirizzo.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta rimarrà attiva la fornitura tramite l'Acquedotto Madonie Ovest pari a 140 l/s (ammacco di 15 l/s sul totale).

I tempi previsti per la riattivazione delle forniture saranno i seguenti:

- utenze dell'Ancipa: entro le ore 18.00 del 22/05/15
- utenze del Madonie Ovest: entro le ore 14:00 del 22/05/15

Siciliacque S.p.A.  
(Ing. Massimo Burruano)

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - [www.siciliacquspa.it](http://www.siciliacquspa.it)  
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc.: euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 00000672471 DEL 21/05/2015 - 11:09 A00 FULL