




Siciliacque



MPES 2-6
REV 0 del 18-09-06

Prot. GERE
A mezzo fax + PEC



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0008942/15
Del 10/09/2015

Al comune di Niscemi
A Caltaqua S.p.A.

OGGETTO: interruzione fornitura comune di Niscemi.

Con la presente si comunica che nelle prime ore del 10/09/15 si è interrotta la fornitura al comune di Niscemi a causa dell'improvvisa rottura della tubazione avvenuta in c.da Fegotto provocata dalla piena delle acque del torrente che ha determinato la distruzione di un manufatto di sfiato. Sono in corso i lavori di riparazione e si prevede di potere ripristinare le regolari forniture entro le ore 18:00 del 11/0915.

Siciliacque S.p.A.
Ing. Massimo Burruano
[Handwritten signature]

PROTOCOLLO: 000008196/I DEL 10/09/2015 - 16:39 A00 FULL

[Handwritten mark]