



Prot. GERE  
A mezzo fax

MP GERE 2-4  
REV 1 del 26-05-14



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0000000/16  
Del 11/01/2016

Ad Acque di Caltanissetta

**OGGETTO :** interruzione fornitura idrica

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 12:00 del 11/01/2016 è stato interrotto l'esercizio dell'acquedotto Dissalata Gela – Aragona nel tratto idraulico compreso fra il partitore San Leo ed il partitore Safarello per consentire l'esecuzione di un intervento di riparazione in contrada Tenutella (territorio di Butera) su un tratto di condotta in acciaio.

A partire dalle ore 8:00 del 12/01/2016 saranno iniziati i lavori di riparazione di una perdita verificatasi in contrada Desusino (territorio di Butera) su un tratto di condotta in PRFV DN 600.

Di conseguenza è stata interrotta la fornitura idrica nei punti di consegna denominati "Tenutella" e "Desusino".

Si prevede di ripristinare le normali erogazioni entro le ore 13:00 del 14/01/2016

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burruano