



**Siciliacque**



Prot GERE  
A mezzo fax

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquenna S.c.p.A  
Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni dell'Ancipa Basso: **Aidone, Agira, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Leonforte, Nissoria Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera Caropepe, Villarosa.**

Ai Comuni del Bluffi: **Barrafranca, Butera, Mazzarino, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL)**

Ai Comuni di **Caltanissetta, Gela, Niscemi**

All'A.S.I. di Dittaino (EN)  
Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)  
Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)  
All'ASI di Butera



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0000331/16  
Del 22/01/2016

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Ancipa.

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 19:00 circa del 21/01/15 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa di una grossa perdita verificatasi in c.da Crisafe nel territorio di Troina con la conseguente interruzione della fornitura idrica a tutti i comuni ed enti in indirizzo.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, sfruttando la riserva accumulata nelle vasche delle centrale di sollevamento di Cozzo della Guardia è stata immediatamente attivata una fornitura verso il serbatoio di San Giuliano pari a 50 l/s ai quali si sommano ulteriori 60 l/s provenienti dal sistema Madonie Est.

Per quanto riguarda il comune di Gela rimane attiva la fornitura di 50 l/s al serbatoio di Spinasantà dal sistema Vittoria - Gela

I lavori di riparazioni sono stati intrapresi a partire dalle ore 07:30 di oggi 22/01/2016 e si prevede di potere ripristinare le forniture secondo il programma di seguito indicato:

- comuni di Agira, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Enna, Leonforte, Nissoria, CB6 EN, ASI EN: entro le ore 06:00 del 23/01/16
- comuni di Aidone, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera Caropepe, Villarosa: entro le ore 14:00 del 23/01/16
- comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL): entro le ore 24:00 del 23/01/16
- comuni di Gela (Capo Soprano e Montelungo) e Niscemi: entro le ore 12:00 del 24/01/16
- utenze territorio di Butera (Tenutella, Desusino e Falconara): entro le ore 18:00 del 24/01/16.

**Siciliacque S.p.A.**

(Ing. Massimo Burrano)

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - [www.siciliacquespa.it](http://www.siciliacquespa.it)  
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000000564/I DEL 22/01/2016 - 11:38 AOO FULL





**Data:** Ven 22/01/2016 10:39  
**Da:** siciliacque@siciliacquespa.com  
**A:** acquaenna@pec.acquaenna.it,  
info@pec.caltaqua.it  
**Cc:** ranno@siciliacquespa.it  
**Oggetto:** 0000331/16: INTERRUZIONE ESERCIZIO  
ACQUEDOTTO ANCIPA  
**Allegato/i:** 110333.PDF(*dimensione 830 KB*)

in allegato nota in oggetto