

**Siciliacque**MPES 2-4  
REV 1 del 26-05-14Prot. GERE  
A mezzo fax

SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0004098/16  
Del 20/06/2016A Caltaqua S.p.A.  
ASI di Butera

OGGETTO: interruzione acquedotto Gela-Aragona.

Con la presente si comunica che a partire dalle ore 06.30 del 20/06/16 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Gela-Aragona causa della rottura della tubazione in c.da Manfria nel territorio di Gela a circa 100 ml dal precedente guasto del 14/06/16.

Di conseguenza si è interrotta la fornitura alle derivazioni di Caltaqua (Tesusino, Denutella e Falconara) e alla zona industriale di Butera.

Sono in corso i lavori di riparazione della condotta DN600 in P.R.F.V e si prevede di poter ripristinare le forniture entro le prime ore del 23/06/16.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burrano

M

PROTOCOLLO: 000005544/I DEL 20/06/2016 - 15:50 ADO FULL