

Prot GERE
A mezzo fax

MP GERE 2-4
REV 1 del 26-05-14

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0005056/16
Del 21/07/2016

A Caltaqua S.p.A.
Ai Comuni di Gela, Niscemi
Alla A.S.I. di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotti Blufi

Con la presente si comunica che alle ore 12:00 circa del 21/07/16 si è verificata l'apertura di una rottura lungo l'acquedotto Blufi in c.da Strada nel territorio di Butera che determina un'ingente fuoriuscita di acqua pari a circa 50 l/s.

Ciò detto, a partire dalle ore 07:00 del 22/07/16 sarà interrotto il funzionamento dell'acquedotto per consentire l'esecuzione dell'intervento di riparazione.

Contemporaneamente, approfittando del fuori esercizio dell'acquedotto, saranno eseguiti i collegamenti della tubazione di by-pass del serbatoio di c.da Arancio realizzato nell'ambito del progetto per i lavori di costruzione del nuovo acquedotto Gela-Aragona.

Per quanto riguarda il comune di Gela rimarranno attive la fornitura al serbatoio Spinasantà per un totale di 125 l/s attraverso il sistema Vittoria-Gela ed il potabilizzatore di Gela e la fornitura al nuovo carcere.

Le forniture mancanti saranno riattivate secondo il secondo quanto indicato di seguito:

- comuni di Gela e Niscemi entro le ore 06:00 del 24/07/16
- utenze di rete esterna C.de Desusino e Tenutella e Z.I. Butera: entro le ore 14:00 del 24/07/16.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burruano



SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici, via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. euro 400.000.00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000006703/I DEL 21/07/2016 - 15:54 AGO FUL