




# Siciliacque



**Prot. GERE**  
A mezzo fax

MPGERE 2-4  
REV 1 del 26/05/14

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0001497/17  
Del 17/02/2017

Alle **Prefetture di Agrigento e Caltanissetta**

Ai Comuni di: **Acquaviva Platani, Aragona, Bompensiere, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Ravanusa, Sommatino, Sutera, Serradifalco, San Cataldo**

Ad **Acque di Caltanissetta S.p.A.**  
A **Girgenti Acque S.p.A.**

Al **Consorzio Bonifica 3 Agrigento**  
Al **Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta**  
Alla **Empedocle s.c.a.r.l.**

**OGGETTO:** interruzione esercizio acquedotto Fanaco.

Con la presente si comunica che alle ore 07:50 circa del 17/02/17 si è nuovamente interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della tubazione in c.da Fabbrica in territorio di Casteltermini (AG), determinando l'interruzione della fornitura ai comuni ed enti in indirizzo.

Purtroppo l'innalzamento delle temperature successivo alle abbondanti precipitazioni di 15-20 giorni fa, ha determinato in più punti dell'acquedotto alcuni movimenti franosi che determinano sulla condotta un forte stato tensionale, fino a determinarne la sua rottura nei punti ove gli spostamenti sono consistenti. I disservizi degli ultimi quindici giorni sono stati causati dagli stessi meccanismi di azione.

I lavori di riparazione sono stati appena intrapresi e si concluderanno entro le ore 16:00 di oggi, con la previsione di potere riavviare le forniture secondo quanto indicato di seguito:

- comuni di Acquaviva Platani, Casteltermini, Campofranco: entro le ore 21:00 del 17/02/17
- comune di Mussomeli CB3 e CB4 : entro le ore 23.00 del 17/02/17
- comuni di Milena e Sutera: entro le ore 22:00 del 17/02/17
- comuni di Bompensiere, Montedoro: entro le ore 01:00 del 18/02/17
- comuni di Serradifalco e San Cataldo e cantiere S.S. 640: entro le ore 09:00 del 18/02/17
- comune di Canicatti: entro le ore 08:00 del 18/02/17
- comuni di Campobello di Licata, Ravanusa: entro le ore 11:00 del 18/02/17
- comuni di Delia e Sommatino: entro le ore 11:00 del 18/02/17.

**Siciliacque S.p.A.**  
Ing. Massimo Burrano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280559 - [www.siciliacquespa.it](http://www.siciliacquespa.it)  
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000001851/I DEL 17/02/2017 - 09:07 AOO FULL AOOFULL



**Data:** Ven 17/02/2017 09:00  
**Da:** siciliacque@siciliacquespa.com  
**A:** info@pec.caltaqua.it  
**Cc:** ranno@siciliacquespa.it  
**Oggetto:** 0001497/17: INTERRUZIONE ESERCIZIO  
ACQUEDOTTO FANACO IN ALLEGATO ALTRI  
INDIRIZZI

**Allegato/i:** 136905.PDF(*dimensione 359 KB*)

si allega nota in oggetto