



Siciliacque



Prot GERE
A mezzo fax

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0001515/17
Del 17/02/2017

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad **Acquaenna S.c.p.A**
Ad **Caltaqua S.p.A.**

Ai Comuni di **Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Caltanissetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Mazzarino, Nissoria, Piazza Armerina, Raddusa, Riesi, Valguarnera Caropepe.**

All'A.S.I. di Dittaino (EN)
Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)
Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)
All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Ancipa.

Con la presente si comunica che alle ore 08:10 circa del 17/02/17 si interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa dell'improvvisa rottura della tubazione nei pressi del fiume Salso in territorio di Gagliano Castelferrato (EN). I lavori di riparazione saranno ultimati entro le ore 12:00 del 18/02/17.

Contemporaneamente al suddetto intervento saranno eseguiti altri due interventi di manutenzione, programmati da più di 20 giorni e non eseguiti per evitare di provocare disservizi ad alcune utenze già penalizzate da altri guasti. Tali interventi sono localizzati nelle c.de Crisafe (manufatto di scarico) e Sparacollo (perdita tubazione) in territorio di Troina (EN).

I comune di Caltanissetta continuerà ad essere alimentato con 100 l/s provenienti dall'acquedotto Madonie Est.

Le forniture saranno riattivate nei tempi di seguito indicati:

- comuni di Agira e Gagliano C.: entro le ore 04:00 del 19/02/17
- comuni di Calascibetta, Enna, Leonforte, CB6 EN, ASI EN: entro le ore 08:00 del 19/02/17
- comuni di Aidone, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera Caropepe: entro le ore 16:00 del 19/02/17
- comune di Caltanissetta (acq. Ancipa): entro le ore 18:00 del 19/02/17

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. Di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091280801 fax +39091280859 - www.siciliacquespa.it
pec: siciliacque@siciliacquespa.com C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap.
Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000001878/I DEL 17/02/2017 - 11:19 A00 FULL A00FULL



Siciliacque



- comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 CL: entro le ore 14:00 del 19/02/17
- utenze territorio di Butera (Tenutella, Desusino e Falconara): entro le ore 24:00 del 19/02/17.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burrano



Data: Ven 17/02/2017 10:58
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it
Cc: ranno@siciliacquespa.it
Oggetto: 0001515/17: INTERRUZIONE ESERCIZIO
ACQUEDOTTO ANCIPA IN ALLEGATO ALTRI
INDIRIZZI

Allegato/i: 136934.PDF(*dimensione 382 KB*)

SI ALLEGA NOTA IN OGGETTO