




Siciliacque



Prot GERE
A mezzo pec

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUsella
GERE R
N Prot. 0005817/17
Del 14/07/2017

Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni del Blufi: Barrafranca,
Butera, Gela, Mazzarino, Riesi

Al comune di Caltanissetta

OGGETTO: guasto bretella di collegamento Ancipa-Blufi

Facendo seguito alla nostra nota del 13/07/17, con la presente si comunica che i lavori di riparazione della bretella di collegamento Salvatorello-Capodarso tra gli acquedotti Ancipa e Blufi sono ancora in corso di svolgimento in quanto è stato necessario demolire lo scatolare di alloggio della tubazione in corrispondenza del fiume, e trattandosi di una squarcio lungo la tubazione si è reso necessaria la sostituzione di un'intera canna di tubazione. Tali lavorazioni si concluderanno intorno alle ore 22:00 di oggi 14/07/17.

Esaurita la riserva accumulata nelle vasche di Cozzo della Guardia, alle ore 18:30 del 13/07/17 abbiamo dovuto ridurre la fornitura a Caltanissetta di 70 l/s.

Ciò detto prevediamo di potere riattivare le forniture secondo il programma indicato di seguito:

- Comune di Caltanissetta: ripristino piena fornitura entro le ore 08:00 del 15/07/17
- comuni di Barrafranca, Butera, Mazzarino, Riesi: entro le ore 11:00 del 15/07/17
- comuni di Gela (Capo S.+ Montelungo): entro le ore 18:00 del 15/07/17
- utenze territorio di Butera (Manfria, Tenutella, Desusino e Falconara): entro le ore 20:00 del 15/07/17.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Barbuano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080629 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc.: euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000008520/I DEL 14/07/2017 - 10:11 AOO FULL AOO FULL



Data: Ven 14/07/2017 10:04
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it,
comune.barrafranca@pec.aruba.it,
protocollo@pec.comunedibutera.org,
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it,
protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it,
protocollo@pec.comune.riesi.cl.it,
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
Cc: ranno@siciliacquespa.it, russo@siciliacquespa.it,
messineo@siciliacquespa.it,
patrizia.mercadante@libero.it
Oggetto: 0005817/17: POSTICIPO GUATO BRETELLA DI
COLLEGAMENTO ANCIPA-BLUFI
Allegato/i: 144832.TIF(*dimensione 14 KB*)

POSTICIPO GUASTO BRETELLA DI COLLEGAMENTO ANCIPA-
BLUFI